

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2019

“PROVISIÓN TORRE DE ENFRIAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBAS”

Circular Aclaratoria N° 01

Señores Interesados:

En relación a una consulta recibida se informa que:

- 1) CONSULTA: Se solicita conocer las condiciones de servicio que debería brindar la torre de enfriamiento (caudal, temperatura de entrada y salida). O la descripción de los equipos/procesos los cuales deberá refrigerar, ya que nada de lo mencionado se encuentra especificado en la documentación del pliego.

RESPUESTA: Con relación al renglón 1 de la presente licitación “*Provisión, posicionamiento, conexión, y puesta en marcha, de 1 (una) Torre de enfriamiento, con las características técnicas descritas en este documento*” Se informa que las condiciones de servicio de la torre de enfriamiento es la siguiente:

- Caudal: 240 m³ / hora
- Temperatura de entrada / salida en operación: 35°C / 30°C